




ABSOLUTE 68 - 68




SEZIONE A - A




SEZIONE B - B



SEZIONE C - C



SEZIONE D - D



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA
 SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 402/05

RILASCIATO ALLA DITTA:
ARTLEGNO SRL

PROVE ESEGUITE:
 PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)
 TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)
 RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

DIMENSIONE INFISSO:
 PERIMETRO APRIBILE: 6,78 M
 SUPERFICIE TOTALE: 1,99 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
ABSOLUTE 2000

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 6A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 402/05 DEL 23/11/05 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.
 CORREGGIO, 23/11/05

Tested by **CONSORZIO LEGNOLEGNO**